



Planimetria Piano Interrato

IDRANTI ED ESTINTORI	
	IDRANTE A RUOTA 100KG Estintore a schiuma Diametro macchina: 45 mm Diametro bocchiera: 12 mm ESTINTORE PORTATILE Agente estinguenne: Polvere Pulvisce R 109 Capacità: 10 litri Pressione: 210 - 1138

VIE DI USCITA	
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO

PORTE ED ELEMENTI COSTRUTTIVI	
	PORTE RESISTENTI AL FUOCO REI 90 CON SISTEMI DI AUTOCLOSESURA Apertura verso l'esterno Dimensioni: 120 cm x 210 cm
	USCITA DI SICUREZZA Apertura verso l'interno Dimensioni: 120 cm x 210 cm
	PORTE ASCENSORE RESISTENTI AL FUOCO REI 60
	ELEMENTO STRUTTURALE R 60

ELENCO PORTE	
Porta P1	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P2	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P3	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P4	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P5	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P6	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P7	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P8	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm
Porta P9	PORTE CON MANILLORE ANTIPANICO Apertura verso l'interno a doppia ante Dimensioni: 120 cm x 210 cm

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI	
	RIVELATORE DI FUMO PIRUFONICO
	AVVISATORE OTTICO - ACUSTICO
	PULSANTE DI ALLARME
	SIRENA
	BARRIERA FOTO OTTICA

NOTE:
- il solaio interrato è di tipo: R 60
- scale superiormente areate con apertura di superficie
non inferiore ad 1 mq

PROGETTA		COMITANTE	
DOTT. ING. MASSIMO CROCI		PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED ELETOTECNICA	
Corso Italia 2 21015 Gallarate (VA)		Comune di Castellanza Villa Ponti	
2		Via Don Luigi Testori 14 21053 Castellanza (Vn)	
1:50		Prevenzione incendi	
Febbraio 2007		Pianimetria piano interrato	